



Allegato 3 - Schemi di vasche settiche tipo Imhoff conformi alla norma e prescrizioni.

SCHEMI DI VASCHE SETTICHE TIPO IMHOFF IN CEMENTO CONFORMI ALLA NORMA

Vasca Settica Tipo Imhoff Sistema AG IMHOFF-DYNAMIC SYSTEM




Vasca Settica Tipo Imhoff Sistema Idrostatico Standard




Prescrizione
ATTENZIONE! Il vano di sedimentazione così conformato caratterizzato da questo sistema di tramoggia con travetto deflettore centrale necessita di pulizia periodica (trimestrale) al fine di evitare l'intasamento delle feritoie di comunicazione tra il comparto di sedimentazione e quello di digestione dei fanghi.



Percorso del liquame nella fase di chiarificazione



Percorso del liquame nella fase di chiarificazione



SCHEMA DI VASCA SETTICA TIPO IMHOFF IN MATERIALE PLASTICO CONFORME ALLA NORMA



Prescrizione
ATTENZIONE! La loro struttura, non comparabile per resistenza al tipo in cemento, se non inglobate all'interno di una struttura perimetrale rigida, la loro struttura non sopporta nel tempo la pressione dei carichi esterni provocata dall'assettamento del terreno di rinterro con conseguente schiacciamento, inoltre, nelle fasi di pulizia ed espurgo, data l'alta pressione delle pompe di aspirazione a cui sono esposte, sono soggette ad un alto rischio di implosione. Le vasche con un'altezza inferiore a 2 mt non rispettano una distanza adeguata di 40/50 cm tra la fessura di comunicazione della tramoggia di sedimentazione e il livello massimo del fango stabilizzato nel vano di digestione, necessita di pulizia periodica (trimestrale) al fine di evitare l'intasamento delle feritoie di comunicazione tra il comparto di sedimentazione e quello di digestione dei fanghi.